

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда»**

Введено в действие приказом директора
школы № 168 от 02.09.2019г.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в МОУ СШ № 82

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для МОУ СШ № 82 в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

1.2. Администрация МОУ, педагоги, обслуживающий персонал, а также воспитанники центра обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности в МОУ, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

1.3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности МОУ СШ № 82 несет назначенный приказом ответственный за пожарную безопасность.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность МОУ СШ № 82 обязан:

а) обеспечить выполнение настоящей Инструкции и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками и воспитанниками, принимать срочные меры для устранения отмеченных недостатков;

б) организовать изучение настоящей инструкции и проведение противопожарного инструктажа с работниками МОУ СШ № 82 по специальной программе; определять сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение: лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются; с воспитанниками МОУ СШ № 82 занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности должны проводиться не реже 1 раза в полугодие;

в) организовать в МОУ СШ № 82 создание отряда юных пожарных;

г) обеспечить разработку и утвердить План эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников МОУ СШ № 82 на случай возникновения пожара; План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учётом имеющихся условий; практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже 1 раза в полугодие;

д) установить порядок осмотра и закрытия помещений МОУ СШ № 82 по окончании занятий и работы учреждения;

е) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами вышестоящих органов.

2. Общие требования пожарной безопасности

2.1. Содержание территории, зданий и помещений.

2.1.1. Перед началом учебного года здание МОУ СШ № 82 должно быть принято соответствующей комиссией, в состав которой включается представитель ОГПС.

2.1.2. Территория МОУ СШ № 82 должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.1.3. Дороги, проезды, и подъезды к зданию и пожарному водоисточнику, а также доступ к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны.

2.1.4. Разведение костров и сжигание мусора на территории МОУ СШ № 82 не допускается.

2.1.5. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

2.1.6. Расстановка мебели и оборудования в кабинетах и мастерской не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.1.7. Эвакуационные выходы не должны загромождаться какими-либо предметами. Двери эвакуационных выходов запирают только изнутри с помощью легко открывающихся запоров (без ключей) – задвижек, крючков.

2.1.8. Здание должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре (звонок, специально смонтированная сеть вещания, другие звуковые сигналы).

2.1.9. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.1.10. В помещениях МОУ СШ № 82 ковры, паласы и ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

2.1.11. Двери чердачных и технических помещений (складов, кладовых) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определённом месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

2.1.12. В здании МОУ СШ № 82 проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

2.1.13. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в здании МОУ СШ № 82 не допускается.

2.1.14. В здании МОУ СШ № 82 **запрещается:**

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) забивать двери эвакуационных выходов;

г) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

д) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;

е) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в их помещениях людей;

ж) обёртывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

з) применять для освещения свечи, керосиновые лампы, фонари;

и) производить уборку помещений, очистку оборудования мастерской с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

к) производить отопление труб систем отопления, водоснабжения и канализации с применением открытого огня (для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок);

л) оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, телевизоры, магнитофоны и другие электроприборы.

2.1.15. Пользование утюгами разрешается только в специально отведённом помещении, под наблюдением педагога или другого работника учреждения. Глажение разрешается

только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

2.1.16. Все здания и помещения учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (в соответствии с нормами).

2.1.17. По окончании занятий педагоги и другие работники МОУ СШ № 82 должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещение, обесточив электросеть.

2.2. Электроустановки.

2.2.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в МОУ СШ № 82, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2.2.2. Администрация МОУ СШ № 82 обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 2.2.1. настоящей инструкции, своевременно устранять выявленные недостатки.

2.2.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

2.2.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

2.2.5. Все электрические светильники в детском учреждении должны иметь закрытое или защищённое исполнение (со стеклянными колпаками).

2.2.6. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

2.2.7. Электродвигатели станков и другого оборудования должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

2.2.8. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппараты следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.2.9. *При эксплуатации электроустановок запрещается:*

- а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей свойства изоляцией;
- б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- в) пользоваться повреждёнными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;
- д) использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- е) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
- ж) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

2.2.10. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

2.2.11. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные терморегуляторы.

2.2.12. МОУ должен быть обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

МОУ СШ № 82 обязан заключить соответствующие договора на обслуживание установок пожарной автоматики с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

2.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.3.1. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

- а) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- б) складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;
- в) использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- г) нанесение на извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

3. Первичные средства пожаротушения.

3.1. МОУ СШ № 82 должен быть оснащён первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами: не менее 1-го порошкового огнетушителя, 5 кг (ОП-5) на 30 погонных метров коридора, где располагаются кабинеты для занятий; не менее 1-го ОП-5 на мастерскую; не менее 1-го ОП-5 на кабинет информатики; не менее 2-х ОП-5 на актовый или спортивный залы.

3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.

3.3. Ручные огнетушители должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.009-83: огнетушители должны устанавливаться на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.

3.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

3.5. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

3.6. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицом, назначенным приказом директора МОУ СШ № 82.

3.7. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

4. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения.

4.1. Кабинеты для занятий.

4.1.1. В кабинетах для занятий следует размещать только необходимые для обеспечения образовательно-воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и пр.

4.1.2. Приборы, принадлежности, пособия и т.п. должны храниться в шкафах или на стеллажах.

4.1.3. Хранение в кабинетах пособий и учебного оборудования, не предусмотренного утвержденными программами, не допускается.

5. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

5.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, концертов, спектаклей, новогодних ёлок и т.п.) является руководитель МОУ.

5.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель МОУ СШ № 82 должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

5.3. На время проведения культурно-массового мероприятия руководитель должен назначить ответственных за проведение мероприятия, за дежурство на мероприятии.

5.4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться руководители детских объединений, которые должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

5.5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:

- а) в зданиях первой и второй степени огнестойкости – в помещениях любого этажа;
- б) в зданиях третьей – пятой степени стойкости – только в помещениях первого этажа.

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.

5.6. Помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее 2-х рассредоточенных эвакуационных выходов.

5.7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчёта 0,75 м² на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчёта 1,5 м² на одного человека (без учёта площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

5.8. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

5.9. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.

В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

5.10. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

5.11. *В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:*

- а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными средствами, для акустической отделки стен и потолков;
- г) хранить бензин, керосин и др. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- д) хранить имущество, инвентарь и др. предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками;
- е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
- ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднооткрывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие решётки.

5.12. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны устраиваться пологие пандусы.

5.13. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передаётся заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

5.14. Руководитель МОУ СШ № 82 обязан производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

5.15. При проведении новогоднего вечера ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчётом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

5.16. Оформление иллюминации ёлки должно производиться только опытным электриком.

5.17. Иллюминация ёлки должна быть выполнена с соблюдением ПЭУ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12В. Мощность лампочек не должна превышать 25Вт. Электрические гирлянды должны быть только заводского изготовления.

5.18. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

5.19. После проведения праздника электрогирлянды отключаются.

5.20. Помещение должно быть обеспечено исправными огнетушителями.

5.21. Участие в празднике ёлки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, марли, бумаги и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

5.22. При оформлении ёлки **запрещается**:

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

б) применять для иллюминации ёлки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из неё, не пропитанными огнезащитными составом.

6. Порядок действия в случае возникновения пожара.

6.1. В случае возникновения пожара действия работников МОУ СШ № 82 и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

6.2. Каждый сотрудник МОУ СШ № 82, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо чётко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя МОУ или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

6.3. Руководитель МОУ СШ № 82 или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- б) осуществить руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и Журналам учёта работы детских объединений МОУ СШ № 82;
- г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- д) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- е) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- ж) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- з) организовать отключение сетей электроснабжения;
- и) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- к) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
- л) информировать начальника подразделения о наличии людей в здании.

6.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- а) с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникам МОУ СШ № 82 нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;
- г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять тёплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие тёплые вещи;
- д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;
- е) выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- з) воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стёкол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Разработчик инструкции:

отв. За пожарную безопасность А.Г. Стрепетов

22.08. 2017 г.